

## קבוצת בזן – הודעות עדכון

הודעה מיום 20.7.2017

החברה מודיעה כי אתמול בשעות אחר הצהרים פסקה פעילותו של אחד ממתקני השבת הגופרית ובהתאם, בוצעו באופן מיידי פעולות שנועדו לצמצם פליטות של תחמוצות גופרית. למרות תפעול מהיר של התקלה, במשך כשלוש שעות נמדדה עליה ברמת פליטות של תחמוצות הגופרית לסביבה.

הודעה מיום 4.7.2017

בהמשך להודעות קודמות בנושא, חברת בזן פעלה ליבוא אמוניה במיכלים יעודיים ועם קבלתם חודשה אספקת האמוניה לדוודי הקיטור ופליטות תחמוצות החנקן הופחתו לתקן הנדרש על-פי היתר הפליטה.

הודעה מיום 2.7.2017

בהמשך להודעת החברה מיום 30.3.2017, החברה החלה ביום ה-17.7.17 לפעול להפחתה הדרגתית של פליטת תחמוצות החנקן על בסיס אמוניה מיובאת במיכלים ייעודיים.

הודעה מיום 30.3.2017

בהמשך להודעת החברה מיום 27.3.2017 בדבר הפסקה פתאומית של הזרמה בצינור של אמוניה, המשמשת כרכיב חיוני במערכת הטיפול בפליטות של תחנת הכח של בזן, החברה מתכבדת להודיע כי היום הופסקה שוב אספקת האמוניה, גם במיכלים ניידים ובעקבות כך צפויה חריגה מרמת תחמוצות החנקן של המתקן. החברה ממשיכה לפעול לאיתור פתרונות להפסקת החריגה ובמקביל היא עדכנה את המשרד להגנת הסביבה.