מפרטי מוצרים

קבוצת בזן
מחויבים למחר

גפ"מ שוק חורפי (1)

מפרט מס': L005	עדכון אחרון: 15.09.2013	מהדורה: 8

תכונה	יחידות	מינימום	מקסימום	שיטה
משקל סגולי, 15 מ"צ / 15 מ"צ	----	0.539	0.570	IP 235
לחץ אדים ב-50 מ"צ	בר	10	13.8	ASTM D 1267
טמפרטורת אידוי 95%	מ"צ	---	2	ASTM D 1837
שארית אידוי ב-37.8 מ"צ	מ"ל		0.05	ASTM D 2158
הימצאות מימן גופרי	----	לא תהיה		ASTM D 2420
תכולת אתיל מרקפטן	מ"ג/ק"ג	50	150	IP 272
ערך היסק עליון	קילוג'אול/ק"ג	47,300	---	ASTM D 2163 + D 3588
ערך היסק תחתון	קילוג'אול/ק"ג	43,900	---	ASTM D 2163 + D 3588
C1+C2 תכולת	% (במולים)	---	3.2	ASTM D 2163
ס"ה פחמימנים C5 ומעלה	% (במולים)	---	2.0	ASTM D 2163
תכולת 1,3-בוטאדיאן	% (במולים)	---	0.5	ASTM D 2163
תכולת אולפינים	% (במולים)	---	20	ASTM D 2163
אלקליות, NaOH	----	לא תהיה		-----

(1) תקופת החורף לצורך תקן זה מתאריך 15 באוקטובר ועד 15 במרס.

תקן: מפרט זה תואם ת"י 1134 חלק 1 (דצמבר 2001, כולל: תיקון מס. 1 מדצמבר 2001, תיקון מס. 2 מדצמבר 2004 ותיקון מס. 3 מדצמבר 2009), למעט בדיקת גופרית.

הדפסה לא מבוקרת

ד"ר שרון פרל אולשוונג
כימאית החברה ומנהלת המעבדות